HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Kajaanin kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 203888 Peuraniemen jätevedenpuhdistamon liuenneen hapen mittauksien hankinta

Hankinnan kohde:

Kajaanin Vesi -liikelaitos uusii Peuraniemen jätevedenpuhdistamon biologisen suodattimen solujen (8 kpl) liuenneen hapen mittaukset. Tarjouksen tulee sisältää 8 kpl optisia happimittauksia, kaksi kappaletta vahvistinyksiköitä, johon molempiin kytketään neljä mittausta sekä vähintään yhden kenttänäyttöyksikön toisen vahvistimen yhteydessä. Vahvistinyksiköt kytketään Modbus TCP/IP-väylän kautta jätevedenpuhdistamon automaatiojärjestelmään. Laitteiden kenttäasennus ja käyttöönotto sekä koulutus laitoksen henkilökunnalle kuuluvat laitetoimitukseen. Laitteen toimittajan on pystyttävä tarjoamaan myös laitteen huoltopalvelut sekä varaosat huoltoja ja mahdollisia korjauksia varten.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Tarjouspyyntö lähetetty:

04.10.2018 klo 14:27

Määräaikaan 19.10.2018 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä 1 tarjousta

- HyXo Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

25.10.2018

Valittu toimittaja/toimittajat:

HyXo Oy
- Peuraniemen jätevedenpuhdistamon liuenneen hapenmittausten hankinta

Allekirjoitus

Marko Kovalainen

Lisätietoja päätöksestä

Marko Kovalainen