



Hankintayksikkö

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Mukana olevat muut yhteisöt

Joensuun kaupunki

Asia ja sen selvitys

Tarjouspyyntö 288821 Mehtimäen kilpajäähallin teräsrakenteiden vahvistus, Sähköurakka

Hankinnan kuvaus:

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Mehtimäen kilpajäähallin teräsrakenteiden vahvistamisen yhteydessä tehtävän sähköurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta urakoitsijalta.

Urakkamuotona on jaettu urakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii hankkeen töiden osalta pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana.

LVI- ja sähkötöiden urakat toteutetaan pääurakan alistettuina sivu-urakoina.

Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt (teräsrakennetyöt) asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi ja työmaapalvelut, jotka koskevat edellä mainittuja sivu-urakoita ja rakennuttajan hankintoja.

Sähköurakkaan sisältyy vanhojen johdotuksien, järjestelmien purkuja, irrotuksia ja uudelleen asennuksia sekä valaistusjärjestelmän osittaista uusimista suunnitteluineen.

Lvi-urakkaan sisältyy iv-järjestelmien purkuja, suojauksia/tulppauksia teräsrakenne asennusten mahdollistamiseksi sekä näiden takaisin asennukset. Myös muut teräsrakennetyön edellyttämät siirrot/purut lvi-järjestelmissä yms. jota ei ole esitetty suunnitelmissa tehdään yksikköhintaperustaisesti.

Hankinnan toteutumisen edellytyksenä on, että Joensuun kaupungin hallitus hyväksyy 27.4. kokouksessaan hankesuunnitelman muutoksen. Kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vaativat hankesuunnitelman käsittelyä uudelleen, kun alustavan hankesuunnitelman kustannukset muuttuvat yli 10 %.

Hankintamenettely

Avoin menettely



Tarjouspyyntö lähetetty

06.03.2020 klo 08:44

Määräaikaan 01.04.2020 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 4 tarjousta

- Are Oy
- KARELIAN SÄHKÖ OY
- VV-sähkö Ky
- SÄHKÖ-SAARELAINEN OY

Päätös

Päätös tehty

17.04.2020

Päätös:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Hintapisteet lasketaan kaavalla halvin hinta / tarjottu hinta x 100 p.

Tarjousten vertailutaulukko on hankintapäätöksen liitteenä.

Are Oy:n tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana, koska tarjous ei täytä tarjouspyynnön liitteissä ollutta vaatimusta välkkymättömyydestä valaistuksesta (flicker free) hidastetulle HDTV-lähetyslaadulle. CIE 083:2019 Guide for the Lighting of Sport Events for Colour Television and Film system, 3rd Edition -standardin kohta 4.6 Flicker Factor vaatii Lighting installation with a flicker factor of less than 1% will not generate any flicker for SSM and USM cameras. Tarjoajan tarjouksessa välkyntä tarjoajan liitännälaitteella UPowerTec BLD-320-C on 5% eli ei täytä edellä mainittua vaatimusta.

Päätän, että sopimus Mehtimäen kilpajäähallin teräsrakenteiden vahvistamisen yhteydessä tehtävän sähköurakan hankinnasta tehdään edullisimman tarjouksen tehneen Karelian Sähkö Oy:n kanssa.

Optiota Dali valaisin- ja ohjausjärjestelmästä (kokonaishinta) ei oteta käyttöön.

Päätöksen perustelu:

Valintaperusteena on halvin hinta, max. 100 p, jota arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti kokonaishankinnan mukaan.

Valittu toimittaja/toimittajat:

KARELIAN SÄHKÖ OY

Nähtävänäpito:

Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi Pohjois-Karjalan hankintatoimessa ennakolta ilmoitettuna aikana 17.04.2020.



Allekirjoitus

Mika Purmonen

Lisätietoja päätöksestä

Mika Purmonen, +358 133375046